

کد سند:		دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت / دانشکده -----				 <p>دبیرخانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود</p>	
شماره بازنگری:							
تاریخ بازرسی:		چک لیست بازرسی تابلوهای برق				بازرسی کننده:	
ساعت بازرسی:		مکان:				تاریخ بازرسی بعدی:	
توضیحات	N.A	ناقص	خیر	بلی	مرجع	سوال	ردیف
						آیا تابلوهای برق سالم است؟	۱
						آیا محل قرار گرفتن تابلو های برق مناسب است؟	۲
						آیا تابلوهای برق در محفظه قفل دار مخصوص قرار دارد؟	۳
						آیا تابلوهای برق در اختیار فرد مسئول قرار داده شده و مورد بازرسی مستمر قرار می گیرد؟	۴
						اطراف تابلوی برق فضای کافی ۱.۵ مترمربع وجود دارد؟	۵
						آیا توصیه های ایمنی لازم در مجاورت تابلو نصب شده است؟	۶
						آیا درب تابلو مجهز به قفل مخصوص می باشد؟	۷
						آیا فرش لاستیکی یا کف پوش عایق در زیر تابلو موجود است؟	۸
						آیا اطفاء کننده حریق مناسب در کنار تابلو موجود است؟ ترجیحا کپسول اطفاء انیدرید کربنیک (CO2)؟	۹
						آیا کابل کشی استاندارد می باشد و مسیر سیمها در تابلو قابل ردیابی است؟	۱۰
						آیا تابلو دارای سیستم اتصال به زمین است؟	۱۱
						آیا فاصله محل ورود سیم از پایین تابلو کنار ترمینال مجاز است؟ (۳۵ سانتیمتر)	۱۲
						آیا گلند جهت ورود سیم به داخل تابلو نصب شده است؟	۱۳
						آیا موقعیت کلیدها و نشانگرها در تابلو به لحاظ ایجاد فاصله لازم هنگام کار مناسب است؟	۱۴
						آیا برجسب های علامت گذاری کابل های مدار تابلو مناسب است؟	۱۵
						آیا فیوزها و کلیدهای خودکار متناسب با ولتاژ و جریان عبوری شبکه موجود است؟	۱۶
						آیا روشنایی عمومی و موضعی تابلو مناسب است؟	۱۷
						آیا محافظهایی جهت تجهیزات الکتریکی حساس روی تابلو نصب شده است؟	۱۸

امتیاز نهایی:

نام و نام خانوادگی بازرسی:

امضاء

نحوه امتیاز دهی:

کاملا ایمن = ۲ ناقص = ۱ غیرایمن = ۰