

کد سند:		دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت/دانشکده -----					
شماره بازنگری:							
تاریخ بازرسی:		چک لیست بازرسی جعبه های آتش نشانی Fire Box				بازرسی کننده:	
ساعت بازرسی:		مکان:				تاریخ بازرسی بعدی:	
توضیحات	N.A	ناقص	خیر	بلی	مرجع	سوال	ردیف
						رنگ کلیه جعبه های آتش نشانی قرمز می باشد؟	۱
						علامت F بر روی این جعبه ها نوشته شده است؟	۲
						کلید جعبه در محفظه شیشه ای روی جعبه موجود می باشد؟	۳
						دسترسی به جعبه آتش مسدود نشده است؟	۴
						قفل جعبه آتش سالم و بصورت بسته است؟	۵
						شیلنگ آب بطور منظم بر روی قرقره جمع شده است؟	۶
						شیلنگ آب بدن هر گونه عیب می باشد؟	۷
						فلکه آب سالم است؟	۸
						نازل آب بر سر جای خود قرار دارد؟	۹
						درصد قابل قبولی از افراد شاغل درباره استفاده از جعبه آتش آموزش دیده اند؟	۱۰
						آموزشهای یاد شده بطور منظم تکرار می شوند؟	۱۱
						طول لوله های جعبه آتش بطور اصولی تعیین شده است؟	۱۲
						فشار آب خروجی بصورت مناسب تامین شده است؟	۱۳
						منبع آب جداگانه برای استفاده در شرایط اضطراری درمورد این جعبه ها پیش بینی شده است؟	۱۴
						جعبه های یاد شده بطور منظم از طرف واحد آتش نشانی مورد بازدید قرار می گیرد؟	۱۵
						نتایج بازدید مستند سازی می شود؟	۱۶

امتیاز نهایی:.....

نام و نام خانوادگی بازرسی:.....

امضاء

نحوه امتیاز دهی:	کاملا ایمن = ۲	ناقص = ۱	غیر ایمن = ۰
------------------	----------------	----------	--------------