

کد سند:		دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت / دانشکده -----						
شماره بازنگری:								
تاریخ بازرسی:		چک لیست بازرسی HSE کتابخانه					بازرسی کننده:	
ساعت بازرسی:		مکان:					تاریخ بازرسی بعدی:	
توضیحات	N.A	ناقص	خیر	بلی	مرجع	سوال	ردیف	
ایمنی کتابخانه								
						آیا درب سالن کتابخانه به سمت بیرون باز میشود؟	۱	
						آیا فضا سازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟	۲	
						آیا جعبه کمک های اولیه با تجهیزات لازم در کتابخانه وجود دارد؟	۳	
						آیا نظم و نظافت در سالن کتابخانه به خوبی انجام می گیرد؟	۴	
						آیا سطح کف کتابخانه صاف و فاقد برآمدگی است؟	۵	
						آیا فضای کتابخانه عاری اشیاء اضافی و بی کاربرد که دست و پا گیر است، می باشد؟	۶	
						آیا نصب قفسه کتاب ها به ترتیبی است که امکان سقوط و حرکت آنها در اثر عوامل موثر وجود نداشته باشد؟	۷	
						آیا کتابخانه دارای خروجی های اضطراری می باشد؟	۸	
						آیا راه خروج اضطراری کتابخانه باز می باشد؟	۹	
						آیا قفسات، میز و صندلی ها سالم و فاقد شکستگی می باشند؟	۱۰	
						آیا موارد برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در کتابخانه نقص ایمنی که قبلاً موجب بروز حادثه شده است شده است؟	۱۱	
						آیا فضای کتابخانه متناسب میزها و افراد دانشجویان می باشد؟	۱۲	
						آیا فضای مناسب برای قفسه کتاب در نظر گرفته شده است؟	۱۳	
						آیا عرض راه ورودی حداقل ۶۰ سانتی متر است؟	۱۴	
						آیا دسترسی به راه خروجی به سهولت امکان پذیر است؟	۱۵	
						آیا سناریو برای انواع شرایط اضطراری تدوین شده است؟	۱۶	
						آیا مطابق با سناریو های تدوین شده مانور انجام می شود؟	۱۷	
						آیا خطرات شرایط مختلف مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد؟	۱۸	
						آیا برنامه ارزیابی و مدیریت ریسک بر اساس خطرات شناسایی شده صورت می گیرد؟	۱۹	
						آیا کتاب خانه با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی است؟	۲۰	
						آیا شماره تلفن های اضطراری با خط خوانا در اتاق وجود دارد؟	۲۱	
						آیا میزان روشنایی در کتابخانه متناسب با استاندارد ۳۰۰ لوکس است؟	۲۲	
						آیا سطح به گونه ای است که باعث خیرگی نشود؟	۲۳	
						آیا کلیه منابع روشنایی طبیعی و مصنوعی تمیز و پاکیزه می باشند؟	۲۴	
						میزان تابش نور طبیعی و مصنوعی به قفسه کتاب ها مناسب است؟	۲۵	
صدا								
						آیا میزان صدا در بخش های مختلف متناسب با استاندارد ها است؟ (۴۵ دسی بل)	۲۶	

کد سند:		دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت / دانشکده -----					 دبیرخانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود	
شماره بازنگری:								
تاریخ بازرسی:		چک لیست بازرسی HSE کتابخانه					بازرسی کننده:	
ساعت بازرسی:		مکان:					تاریخ بازرسی بعدی:	
توضیحات	N.A	ناقص	خیر	بلی	مرجع	سوال	ردیف	
دما								
						آیا دمای محیط در محیط کار اداری (حداقل ۱۶ درجه سانتیگراد) متناسب با استاندارد های موجود است؟	۲۷	
تهویه								
						آیا محیط کتابخانه به سیستم تهویه مطبوع مجهز است؟	۲۸	
						آیا مسیر لوله های حرارتی و برودتی به وسیله عایق های مناسب عایق بندی شده اند؟	۲۹	
برق								
						آیا از کلیدها و پریزهای ضد جرقه استفاده می شود؟	۳۰	
						آیا پریزها به تعداد کافی در همه جا هستند تا از سیم کشی های سیار جلوگیری کنند؟	۳۱	
ایمنی حریق								
						آیا نوع کپسول های حریق با توجه به نوع حریق انتخاب شده است؟	۳۲	
						آیا تعداد کپسول های موجود کافی است؟	۳۳	
						آیا کپسول های اطفاء حریق در جای مناسبی قرار دارند؟ (با توجه به شعاع حفاظتشان)	۳۴	
						آیا کپسول در جای مناسب نصب شده است؟ (ارتفاع نصب 1/2 متر از زمین)	۳۵	
						آیا سامانه ی مناسب کشف حریق در محل نصب شده است؟	۳۶	
						آیا وسایل و سامانه اعلام حریق مانند آژیر، بلندگو، زنگ و چراغ چشمک زن در محل های مناسب نصب شده اند؟	۳۷	
						آیا نقشه ای برای نشان دادن موقعیت تمام وسایل مبارزه با آتش وجود دارد؟	۳۸	
						آیا کپسول ها دارای تاریخ انقضاء و شارژ هستند؟	۳۹	
						آیا خاموش کننده ها حداقل سالی یکبار توسط افراد دارای پروانه صلاحیت از مراجع ذی صلاح سرویس کنترل و شارژ می شوند؟	۴۰	
						آیا خاموش کننده ی جایگزین مناسب در هنگام خارج نمودن خاموش کننده از محل برای شارژ وجود دارد؟	۴۱	
						آیا بر روی کلیه ی خاموش کننده ها یک دستورالعمل خوانا و روان که نحوه ی استفاده از آن را بیان می کند وجود دارد؟	۴۲	
						آیا کپسول ها از زنگ زدن و ضربه محافظت می شوند؟	۴۳	
						آیا بدنه و سایر قطعات خاموش کننده ها سالم می باشند؟	۴۴	
						آیا فشار سنج خاموش کننده ها در وضعیت صحیح (سبز رنگ) میباشد؟	۴۵	
						آیا ضامن خاموش کننده سرچایش می باشد؟	۴۶	
						آیا افراد با نحوه استفاده از کپسول و عملیات ضد حریق آشنایی دارند؟	۴۷	

کد سند:		دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت/دانشکده -----		 دبیرخانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود			
شماره بازنگری:							
تاریخ بازرسی:		چک لیست بازرسی HSE کتابخانه		بازرسی کننده:			
ساعت بازرسی:		مکان:		تاریخ بازرسی بعدی:			
توضیحات	N.A	ناقص	خیر	بلی	مرجع	سوال	ردیف
						آیا کارفرما حداقل یک گروه مجهز و آموزش دیده مبارزه با حریق که بتوانند به طور صحیح با وسایل پیشگیری و مبارزه با حریق کار کنند در محل موردنظر فراهم کرده است؟	۴۸
						آیا در کتابخانه وسیله ارتباطی وجود دارد؟	۴۹
						آیا بجز کپسول اطفاء حریق از وسایل دیگر آتش نشانی برای اطفاء استفاده می شود؟	۵۰
						آیا دسترسی به خاموش کننده ها به سهولت انجام میگیرد؟	۵۱
						آیا خاموش کننده های دستی دارای علامت یا شماره گذاری مناسب برای نصب صحیح مجدد می باشند؟	۵۲

نام و نام خانوادگی بازرس:

امضاء

<p>نحوه امتیاز دهی:</p> <p>کاملاً ایمن = ۲ ناقص = ۱ غیرایمن = ۰</p> <p>مراجع:</p> <p>*مجموعه آیین نامه های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها - مهر ۹۰).</p> <p>**مجموعه آیین نامه های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ۱۳۹۱).</p> <p>***مجموعه آیین نامه های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (آیین نامه ایمنی حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۸۶).</p> <p>****A Guide to the Emergency Management Regulation And emergency management sections of the Oil and Gas Activities Act, August</p> <p>* مرجع تهیه کننده این چک لیست، دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.</p>
--